



M 487/18

Herrljunga kommun
Tekniska kontoret
Kostenheten
Att. Irene Andersson
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Kontroll av Mollaskolans kök, tillagningskök

Den 9 oktober fick ni ett besök i ert skolkök av miljöenheten i Herrljunga kommun. Syftet med besöket var att kontrollera att ni lever upp till de krav som finns i livsmedelslagen. Vi som var med vid inspektionen var Jenny Stenberg från Mollaskolans kök och Claes Eliasson från miljöenheten.

Följande avvikelser noterades vid kontrollen:

- Kondensbildning på dörren till kylrum. Kan orsaka fuktskador på dörren och tröskeln till kylrummet.
- Glipa mellan den uppvikta golvmattan och väggen mellan kylrum och frysrum. Glipan kan samla smuts och fukt.

Resultat



Vad som kontrollerades

- Underhåll
- Rengöring
- Hantering
- Personlig hygien
- Vatten
- Spårbarhet
- Allmän livsmedelsinformation
- Temperatur
- Material i kontakt med livsmedel



Avvikelse

1. Kondensbildning på dörren till kylrum. Kan orsaka fuktskador på dörren och tröskeln till kylrummet.
2. Glipa mellan den uppvikta golvmattan och väggen mellan kylrum och frysrum. Glipan kan samla smuts och fukt.

Postadress

HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress

Torget 1

Telefon

0513-170 00

Fax

0513-171 33

E-post

info@admin.herrljunga.se

Internet

www.herrljunga.se

Mollaskolans kök är relativt nytt (togs i drift höstterminen 2017) och är överlag mycket fräscht med rostfria ytor och kakel som är lätt att hålla rent. Ovanstående avvikelser har inte lett till större skador än, men om de inte åtgärdas kan de ge både fuktskador och ansamla smuts. Miljöenheten följer upp avvikelserna vid nästa ordinarie kontroll.

Information om verksamheten

Mollaskolans kök serverar ca 70-80 lunchportioner per vardag. Mollaskolans kök ombesörjer mat till elever på Mollaskolan och förskolan i Molla samt till personal.

MILJÖENHETEN

Claes Eliasson
Miljöinspektör
claes.eliasson@admin.herrljunga.se
0513-171 22

Kopia:
Jenny Stenberg (Mollaskolans kök)
Akten

Postadress

HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress

Torget 1

Telefon

0513-170 00

Fax

0513-171 33

E-post

info@admin.herrljunga.se

Internet

www.herrljunga.se