

Skyddsområde och skyddsbestämmelser

Utöver de allmänna bestämmelserna i 2 kap 63 § vattenlagen skall som skyddsbestämmelser gälla följande.

- I. Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet förekomma.

- II. För inre och yttre skyddszon skall gälla följande.
 - a) Förbud att i marken, grunden och diken eller annat vattenområde utsläppa avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t.ex. ensilageanläggning, såvida icke av kommunen godkända skyddsanordningar utförts.
Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar. Disk- och tvättvatten från

enstaka hushåll får dock utsläppas därest hälsovårdsnämnden lämnat medgivande därtill.

- b) Upplag av gödsel skall ske på underlag av betong (utan golvbrunn) med så höga och täta kanter att bräddning förhindras samt förses med tak. Urin och gödselvatten från upplaget skall uppsamlas i tät brunn, vilken - om denna ges erforderlig volym - kan ersätta tak över gödselstaden.
- Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.
- c) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet farliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl.a. skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får endast ske i en omfattning, som kan anses rimlig för normalt jordbruk och skogsbruk, eller som eljest medgives av kommunen. Spridning av sådana ämnen får endast ske i den omfattning, som erfordras för normalt jordbruk, skogsbruk och vägunderhåll.
- d) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet, utan skall regelbundet borttransporteras.
- e) Återfyllning av grus- och sandtag får icke ske med sådant material eller på sådant sätt att fara uppstår för förorening av grundvattnet.
- f) Täktverksamhet eller större schaktningsarbeten får icke medföra bortledning av grundvatten.

III. Härutöver för inre skyddszon

Större schaktningsarbeten samt täktverksamhet, för vilken täktplan erfordras, får icke ske till lägre nivå än tre meter över högsta grundvattenyta.

A 57/1970

Länsstyrelsen må emellertid efter hörande av kommunen lämna särskilt medgivande till täktverksamhet. Kommunen äger medge schaktning under nämnda nivå, om detta bedömes kunna ske utan risk för förorening eller försämrad grundvattenbildning.

IV. Härutöver för yttre skyddszon

Inom yttre skydds-zonen får verksamhet, varom under III nämnes, icke ske till lägre nivå än en meter över högsta grundvattenyta.

Länsstyrelsen må emellertid efter hörande av kommunen lämna särskilt medgivande till täktverksamhet. Kommunen äger medge schaktning under nämnda nivå, om detta bedömes kunna ske utan risk för förorening eller försämrad grundvattenbildning. Anslag med karta över skyddsområdena och med skyddsbestämmelsernas innehåll angivna skall finnas uppsatta på lämpliga platser vid väg till skyddsområdet.

